

中国林科院（南京）科技园环保基础设施建设项目（一阶段）

竣工环境保护验收意见

2019 年 7 月 31 日，中国林业科学研究院组成验收工作组（名单附后），根据《中国林科院（南京）科技园环保基础设施建设项目（一阶段）验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：中国林科院（南京）科技园环保基础设施建设项目；

建设地点：南京化学工业园区；

建设性质：技改；

建设内容及规模：建设 930m³ 初期雨水收集池、900m³ 事故应急池、600m³ 车间废水收集池（一个 450m³ 综合废水收集池，五个 30m³ 污水收集池）及相关管线、两层控制楼等基础设施、3400m³ 原材料和产成品罐区的储罐单体。

（二）建设过程及环保审批情况

中国林科院（南京）科技园环保基础设施建设项目由中国林业科学研究院投资建设，建设地点位于南京化学工业园区。企业于 2016 年 12 月委托江苏久力环境工程有限公司编制了《中国林科院（南京）科技园环保基础设施建设项目环境影响报告书》，并于 2011 年 1 月 22 日取得了南京化工园区环境保护局对该项目的批复意见（宁化环建复[2017]8 号）。环评设计建设内容为：建设 930m³ 初期雨水收集池、900m³ 事故应急池、600m³ 车间废水收集池（一个 450m³ 综合废水收集池，五个 30m³ 污水收集池）及相关管线、3400m³ 原材料和产成品罐区、两层控制楼等基础设施。建设过程中由于 3400m³ 原材料和产成品罐区为本公司生物柴油项目服务，生物柴油项目暂未投产，因此罐区管道尚未安装，罐区尚未运营，故决定对该项目进行分期建设，一阶段建设内容为：建设 930m³ 初期雨水收集池、900m³ 事故应急池、600m³ 车间废水收集池（一个 450m³ 综合废水收集池，五个 30m³ 污水收集池）及相关管线、两层控制楼等基础设施、3400m³ 原材料和产成品罐区的储罐单体；二阶段建设内容为：完善 3400m³ 原材料和产成品罐区管道建设。

一阶段项目于 2018 年 7 月 23 日开工，并于 2019 年 5 月 24 日全面建成，2019 年

7月11日-12日，对项目进行验收监测。项目在立项、建设过程中无环境投诉、违法等记录。

（三）投资情况

一阶段投资总额 1050 万元，其中环保投资 386 万元，环保投资占比 37%。

（四）验收范围

本次验收范围为：930m³初期雨水收集池、900m³事故应急池、600m³车间废水收集池（一个 450m³综合废水收集池，五个 30m³污水收集池）及相关管线、两层控制楼等基础设施，包括主体工程、公辅工程、环保工程等相关内容。

二、工程变动情况

分期建设：变动前，原环评建设内容为：建设 930m³初期雨水收集池、900m³事故应急池、600m³车间废水收集池（一个 450m³综合废水收集池，五个 30m³污水收集池）及相关管线、3400m³原材料和产成品罐区、两层控制楼等基础设施，原环评未分期。

变动后，项目分两期建设。第一阶段建设内容：930m³初期雨水收集池、900m³事故应急池、600m³车间废水收集池（一个 450m³综合废水收集池，五个 30m³污水收集池）及相关管线、两层控制楼等基础设施、3400m³原材料和产成品罐区的储罐单体；第二阶段建设内容：完善 3400m³原材料和产成品罐区管道建设。第一阶段验收内容：930m³初期雨水收集池、900m³事故应急池、600m³车间废水收集池（一个 450m³综合废水收集池，五个 30m³污水收集池）及相关管线、两层控制楼等基础设施；第二阶段验收内容：3400m³原材料和产成品罐区。

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）中附件：其他工业类、生态类建设项目重大变动清单（试行）可知，项目发生变动但不属于重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

全厂实行“雨污分流”的原则要求，建设厂区排水系统；一阶段验收项目初期雨水排放满足园区污水处理厂接管要求。

（二）废气

一阶段验收项目无废气产生及排放。

（三）噪声

一阶段验收项目噪声主要来自水泵，经距离衰减措施后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物

一阶段验收项目无固废产生。

（五）其他环境保护设施

一阶段验收项目设置 900m³ 事故应急池，厂内设置环保科室，配环保人员 1 名。

四、环境保护设施调试效果

1.废水

一阶段验收项目初期雨水依托现有厂内污水处理装置处理后接管至园区污水处理厂，现有厂内污水处理装置已通过验收，且稳定运行，无需进行调试检测。

2.废气

一阶段验收项目无废气产生，无需检测。

3.厂界噪声

公司东、南、西、北厂界环境噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的限值要求。

4.固体废物

一阶段验收项目无固废产生，无需检测。

5.污染物排放总量

一阶段验收项目无废气排放，废水排放总量在现有项目已批复总量内平衡，无需申请总量。

五、工程建设对环境的影响

项目位于南京化学工业园区，验收期间的监测结果表明，其污防设施符合环评要求，项目建设运行对环境影响较小。

六、验收结论

中国林业科学研究院落实了环境影响评价文件及其审批决定的要求，验收监测期间，噪声监测达标排放，项目未发生重大变动，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列不得通过验收的九种情形,按照相关法律法规、政策、技术规范的相关规定，一阶段验收项目竣工环境保护设施验收合格。

七、后续要求

- 1、根据项目后续运行情况以及相关的环境管理要求，加强运行管理。
- 2、制定自行监测方案，定期委托第三方环境监测。

八、验收人员信息

验收人员信息见签到表。

南京林业科学研究院

2019 年 7 月 31 日

张磊

陈伟

王学军

邱翠平

吴玲

赵海

陈永刚

中国林科院（南京）科技园环保基础设施建设项目（一阶段）

竣工环境保护验收工作组名单

	姓名	单位	职务/职称	联系电话	签名
建设单位	张蓉	中国林科院	书记	13913882372	张蓉
	王学军	中国林科院	高级工程师	13611504983	王学军
专家组	陈福新	江苏省林科院	高工	13813940917	陈福新
	赵浩	南京林业大学环工所	副所长	13813846512	赵浩
其他成员	孙平	江苏江杭建设工程有限公司 项目经理		13770812117	孙平
	史山	江苏江杭建设工程有限公司 项目经理		1529576742	史山
	吴玲	江苏荣东环境技术股份有限公司 工程师		1525128164	吴玲

会议时间： 2019 年 7 月 31 日